

Belém - PA, 29 de Agosto de 2018.

Carta N° 194/2018

A

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP.**SETOR DE LICITAÇÕES**

A/C. Sr. Presidente CPL – Inês Alves

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 14/2018.

A **HIDRO ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N° 22.973.408/0001-82, tem por interesse em participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 14/2018**, de objeto Contratação de empresa para realizar serviços de fornecimento e instalação de reator anaeróbio de fluxo ascendente – RAFA, start-up e operação da estação de tratamento de esgoto do porto de vila do conde, de acordo com termo de referência e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos, após a realização da visita técnica no local de prestação dos serviços, vem solicitar os seguintes esclarecimentos:

De acordo com o Anexo III (orçamento sintético e analítico), não identificamos os seguintes custos nas devidas composições:

1. Manutenções corretivas das bombas das estações elevatórias;
2. Rede de esgoto, interligando as estações elevatórias à estação de tratamento de esgoto (ETE);
3. Reparos nas tubulações de PVC / PRFV e substituição registros metálicos danificados.
4. Custos com caminhão hidro-vácuo para o esgotamento da estação elevatória de esgoto bruto e tanques de tratamento.
5. Reparo nas comportas com acionamento por volante e rosca sem firm, bem como substituição do selo de vedação.
6. Revisão geral nas duas bombas submersas, reparo nas tubulações da elevatória, substituição das duas válvulas de retenção e dos registros de gaveta, substituição das 3 bóias de nível.
7. Reparos e vedação nos pontos de vazamento dos tanques de tratamento.
8. Isolamento da tubulação de aço 6", ponto de espera para o soprador reserva, com solda de uma tampão cego de aço e recuperação dos pontos com corrosão e pintura total da tubulação.
9. Reparos no motor, cabeçote e troca de óleo do soprador.

PERGNTA-SE:

1. **Estes custos não previstos na planilha orçamentária podem ser revistos ou serão tratados como termo aditivo pela empresa licitante homologada ao contrato?**

Certo de ter atendida nossa solicitação, agradecemos antecipadamente o retorno.

Cordialmente,

HIDROSAM LTDA
Haroldo Luis Pessoa Picanço
DIRETOR GERAL**Recebi na CPL**
Em. 30/08/18
às. 09:00

Inês Oliveira

Rua Antônio Everdosa, 1073 – Pedreira - CEP: 66085-674 -- Belém/Pará.

Fone: (91) 3276-1990 / 2453

E-mail: hidrosam@hidrosam.com.br / Site: www.hidrosam.com.br